

OF/PMT/GB/GBS/010/2023.

Assunto: Resposta Faz

Tarumã, 31 de janeiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos vir à elevada presença de Vossa Excelência, para encaminhar respostas as Indicações, presente no **Protocolo 325/2023** com números de **087 à 105/2022** de autoria dos nobres vereadores desta Egrégia Casa de Leis.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Excelentíssimo Senhor
José Roberto de Almeida
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Tarumã-SP

Indicação nº. 092/2022 – Autoria: Vereadora
ADRIANA RONCADA - PSD

Assunto: Intervenção junto a SABESP no sentido de se buscar uma solução definitiva para a falta de água, que vem sendo uma constante, na cidade de Tarumã.

Resposta

Nobre Vereadora

Cumprimento-a cordialmente. Agradeço a indicação e informo a vossa senhoria que encaminhamos esta indicação a Sabesp e pedimos atenção especial quanto a situação que vem ocorrendo em nosso município da falta de água, através do **OF/PMT/GB/GBS/011/2023** e recebemos a resposta do gerente da divisão de Assis, Sr Eng. José Ronaldo Piotto.

Segue em anexo o ofício em questão e a devolutiva da Sabesp.

Cordialmente.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 718E-EE9E-DDE3-F1DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



OSCAR GOZZI (CPF 403.XXX.XXX-72) em 06/04/2023 09:45:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/718E-EE9E-DDE3-F1DE>

OF/PMT/GB/GBS/011/2023

Assunto: Solicitação faz.

Tarumã, 31 de janeiro de 2023.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, **encaminhar para conhecimento e manifestação de vossa senhoria, a indicação** recebida da nobre vereadora Adriana Balejo Piedade da Silva, da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tarumã/SP, solicitando atenção especial quanto a situação que vem ocorrendo em nosso município, de falta de água em vários bairros.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos e reiteramos ao ensejo cordiais protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL

Ilustríssimo Sr.
José Ronaldo Piotto
DIRETOR DA SABESP
Assis/SP



RBDS-024/2023

Assis, 29 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor

OSCAR GOZZI

Prefeito Municipal de Tarumã

Tarumã – S.P.

Ref.: Ofício nº OF/PMT/GB/GBS/011/2023

Prezado Senhor:

Em atenção ao ofício em referência, no qual V. Exa. solicita manifestação sobre a indicação recebida da nobre vereadora Adriana Balejo Piedade da Silva, da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tarumã, referente a reclamações de falta de água em vários bairros do município, temos a informá-lo que:

Podemos descrever o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Tarumã como formado por três subsistemas: produção, reservação e distribuição, que funcionam inter-relacionados, contribuindo para que o Sistema cumpra seu objetivo, que é atender a demanda de água potável em quantidade e qualidade.

A produção é composta por três poços profundos, que são os poços P1, P4 e P5, e suas respectivas adutoras, que transportam a água captada no manancial subterrâneo, até os reservatórios.

A reservação é composta por dois reservatórios de 500 m³.

A distribuição é formada pelas redes e ramais, que transportam a água dos reservatórios até os domicílios. A rede de distribuição de água do município de Tarumã é dividida em dois grandes setores, chamados de zona alta e zona baixa, conforme a topografia do município. A zona alta é pressurizada por conjunto moto-bomba elétrico, acionado por inversor de frequência, para controle da pressão na rede de distribuição. A zona baixa é pressurizada por gravidade, utilizando o desnível geométrico entre os reservatórios e os imóveis, sendo que o controle de pressão na rede é feito através de válvulas redutoras de pressão, que operam hidráulicamente e controlam a pressão na rede de distribuição de água.

Ressaltamos que o Sistema de Abastecimento de Água do município de Tarumã, tem capacidade e efetivamente atende a demanda de água do município, não sendo prática da Sabesp, o corte do abastecimento, muito pelo contrário, a Sabesp trabalha incessantemente para evitar qualquer tipo de interrupção.

Entretanto, todo o Sistema de Abastecimento de Água está sujeito a inúmeras ocorrências que podem levar, em casos extremos, a necessidade de interrupção ou intermitência de seu funcionamento, e foram estas ocorrências a causa das interrupções relatadas e anexadas ao ofício referenciado, que passamos a detalhar melhor:

- interrupção do fornecimento de energia elétrica nos poços, paralisando a produção,
- furto de instalações operacionais, geralmente cabos elétricos de cobre e componentes elétricos/eletrônicos integrantes dos quadros de comando das instalações, são geralmente ocorrências que requerem um tempo considerável para correção,
- melhorias na rede de distribuição (remanejamento de rede de ferro fundido por PVC) que necessitaram breve interrupção do abastecimento para interligação da nova rede,
- manutenções não programadas na rede de distribuição, que necessitaram breve interrupção do abastecimento para reparos emergenciais,
- manutenções não programadas devido a intervenção de terceiros na rede de distribuição/adutoras, que necessitaram paralisação da produção.

Ressaltamos também que a Sabesp prioriza a regularidade do abastecimento de água e sempre procura minimizar os tempos de interrupção/intermitência eventualmente necessários.



Certos de Vossa compreensão, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Eng. José Ronaldo Piotto
Gerente de Divisão de Assis
Matricula 43430-6